

Kommunalteknisk VA-plan

Krav til VA-plan

VA-plan må ta utgangspunkt i VA-normen til kommunen, og skal minst inneholde:

- Informasjon om omfang av tiltak (tekstdel) f. eks.:
 - generell info
 - planlagt løsning på plankart i 1:1000 (og digitalt format)
 - ansvarleg søker (om dette er klart)
 - tidsplan (om dette er klart)

- Plan som viser:
 - oversikt over heile området med alle tomter.
 - vannforsyning fra kommunal hovedvannledning frem til reguleringsområdet
 - spillvannsledning fra reguleringsområdet til utslipp, evt. kloakkrensesystem, evt. utslippsledning
 - terrenginngrep inkl. veier med skjæringer og fyllinger
 - plan /kart må vise alle ledninger med tilkoplingspunkt , stikkledninger, kummer, pumpestasjoner og alle andre nødvendige installasjoner
 - Vurdering av kapasitet på ledningsnett (både nytt og eksisterende) inkludert minimum overhøyde på 900 mm mellom laveste sluk og topp spillvannsledning.

- Lengdeprofil som viser:
 - terrenghøyder
 - fallforhold

- Ansvar:
 - avklaringer vedrørende graving på annen manns grunn

- Annet:
 - vurdering av brannvannsdekning
 - vurdering av overvannsløsninger bl.a. i forhold til fordrøyningsanlegg og flomveier